

## **6. Änderungsgenehmigung**

zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen  
im Standort-Zwischenlager in Gundremmingen  
der BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH

Az.: GE 4 – 873419  
vom 01. Oktober 2020



## GLIEDERUNG

<b>A. Genehmigung</b>	<b>1</b>
<b>B. Genehmigungsunterlagen</b>	<b>4</b>
<b>C. Nebenbestimmungen und Hinweise</b>	<b>5</b>
<b>D. Verantwortliche Personen</b>	<b>6</b>
<b>E. Deckungsvorsorge</b>	<b>7</b>
<b>F. Kosten</b>	<b>8</b>
<b>G. Begründung</b>	<b>9</b>
<b>G.I. Sachverhalt</b>	<b>9</b>
1. Gegenstand dieser Änderungsgenehmigung .....	9
2. Beschreibung der Änderung.....	9
3. Ablauf des Genehmigungsverfahrens .....	11
3.1. Genehmigungsantrag.....	11
3.2. Umweltverträglichkeitsprüfung, Öffentlichkeitsbeteiligung .....	12
3.3. Natura 2000 .....	12
3.4. Begutachtung durch die nach § 20 AtG hinzugezogenen Sachverständigen .....	13
3.5. Behördenbeteiligung .....	14
3.6. Verfahren nach Art. 37 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM).....	14
3.7. Anhörung der Antragstellerin.....	14
<b>G.II. Rechtliche und technische Würdigung</b>	<b>15</b>
1. Rechtsgrundlage.....	15
2. Verfahren .....	15
2.1. Umweltverträglichkeitsprüfung .....	15
2.2. Prognose der Auswirkungen auf Schutzgebiete des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ .....	15
2.3. Prognose zur artenschutzrechtlichen Verträglichkeit .....	16
2.4. Öffentlichkeitsbeteiligung .....	16
3. Materielle Genehmigungsvoraussetzungen .....	17
3.1. Zuverlässigkeit und Fachkunde.....	17
3.2. Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung .....	17
3.2.1. Einschluss radioaktiver Stoffe .....	17
3.2.1.1. Modifizierte Ausführungsform des Transport- und Lagerbehälters der Bauart CASTOR® V/19.....	18
3.2.1.2. Qualitätssicherung der Transport- und Lagerbehälter .....	18
3.2.1.3. Beladung, Abfertigung und Einlagerung der Behälter .....	19
3.2.1.4. Behälterinventar .....	20
3.2.1.5. Reparaturkonzept und Abtransport der Behälter .....	20
3.2.1.6. Theoretische Freisetzungen aus den Transport- und Lagerbehältern.....	21
3.2.2. Sichere Einhaltung der Unterkritikalität .....	21
3.2.3. Abfuhr der Zerfallswärme .....	21
3.2.4. Bauliche Anlagen .....	22
3.2.5. Technische Einrichtungen .....	22
3.2.6. Betrieb .....	22
3.2.7. Strahlenschutz und Umgebungsüberwachung .....	22

3.2.8.	Lagerbelegung .....	24
3.2.9.	Qualitätssicherung beim Betrieb .....	24
3.2.10.	Störfälle und auslegungsüberschreitende Ereignisse .....	24
3.3.	Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen .....	24
3.4.	Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter .....	24
4.	Erkenntnisse aus der Behördenbeteiligung .....	26
<b>H.</b>	<b>Rechtsbehelfsbelehrung</b>	<b>27</b>

**Anlage 1: Antragsschreiben und zugehörige Antragsunterlagen,  
die Bestandteil dieser Genehmigung sind**

**Anlage 2: Gutachten und gutachtliche Stellungnahmen**

**Anlage 3: Sonstige entscheidungserhebliche Unterlagen**

# Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung



BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH  
Frohnhauser Straße 67  
45127 Essen

Berlin, 01.10.2020  
Az.: GE 4 – 873419

## **6. Änderungsgenehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenlager in Gundremmingen der BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH**

### **A. GENEHMIGUNG**

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des Gesetzes über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz – AtG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 239 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird auf Antrag der BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH die

Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenlager in Gundremmingen der RWE Power AG, der E.ON Kernkraft GmbH und der Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH, Az.: GZ-V 3 – 8534 510, vom 19.12.2003

in der Fassung der

5. Änderungsgenehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenlager in Gundremmingen der RWE Nuclear GmbH, der RWE Power AG, der PreussenElektra GmbH und der Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH, Az.: GE 4 – 873420, vom 14.12.2017

wie folgt geändert:

1. Zusätzliche Beladeinventare für Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung

Gestattet wird die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Form zusätzlicher Beladeinventare für Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung gemäß den Anforderungen „Technische Annahmebedingungen für die Einlagerung von Transport- und Lagerbehältern CASTOR® V/52 (Ausführung 503.037.001 mit Inventarerweiterung) in das Brennelemente-Zwischenlager Kernkraftwerke Gundremmingen“ (Anlage 1 Nr. 143a) sowie den zugehörigen Ausführungsbestimmungen (Anlage 1 Nr. 144a).

Für die sichere Aufbewahrung des erweiterten Inventars können Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 gemäß der Stückliste GNB503.037.001-001/1 Rev. 12 in Verbindung mit den Änderungsbescheinigungen ÄB 2017-0148 Rev. 3, ÄB 2017-0154 Rev. 0, ÄB 2014-0375 Rev. 0, ÄB 2017-0002 Rev. 0, ÄB 2015-0114 Rev. 2, ÄB 2016-0056 Rev. 0, ÄB 2017-0109 Rev. 1, ÄB 2018-0043 Rev. 2 und ÄB 2018-0344 Rev. 0 beziehungsweise der Stückliste GNB503.037.001-001/1 Rev. 14 in Verbindung mit den Änderungsbescheinigungen ÄB 2020-0037 Rev. 1 und ÄB 2020-0044 Rev. 5 verwendet werden (Anlage 1 Nr. 156 bis 167). Bei Minderbeladungen sind alle Leerpositionen außerhalb der vier zentralen Positionen 49-52 mit Dummy-BE zu belegen. Werden die Positionen 49-52 nicht mit Brennelementen belegt, sind sie mit Verschlusselementen BE-Schacht auszustatten. Soweit erforderlich, werden nach der Stückliste 340.037.003-001/1 Rev. 5 in Verbindung mit der Änderungsbescheinigung ÄB 2016-0049 Rev. 1 gefertigte Verschlusselemente BE-Schacht (Anlage 1 Nr. 168) und nach der Stückliste 340.037.002-001/1 Rev. 4 in Verbindung mit der Änderungsbescheinigung ÄB 2016-0076 Rev. 3 gefertigte Dummy-BE verwendet (Anlage 1 Nr. 169).

Die mit der 4. Änderungsgenehmigung vom 27.10.2015 genehmigten Beladevarianten I (Beladung mit bis zu 52 Brennelementen) und II (Beladung mit bis zu 32 Brennelementen) werden hinsichtlich der zulässigen Beladeinventare wie folgt ergänzt:

- Es können Uran-Brennelemente folgender Typen als Mischbeladung enthalten sein:
  - Atrium 11 mit U-235  $\leq$  4,92 Gew.-%
  - GNF 2 mit U-235  $\leq$  4,74 Gew.-%
  - SVEA-96 Optima 3 mit U-235  $\leq$  4,84 Gew.-%
- Der maximale mittlere Abbrand der Standard-Brennelemente ist auf 67 GWd/Mg<sub>SM</sub> inklusive Abbrandunsicherheiten begrenzt.
- Es können Standard-Brennelemente mit verändertem BE-Kasten beladen werden (Erhöhung nomineller Querschnitt BE-Kasten und nominelle Wanddicke BE-Kasten).
- Es können Nicht-Standard-Brennelemente mit folgenden Eigenschaften als Inventar enthalten sein:

- vom Typ 1: BE mit He-gefüllten Brennstäben
  - vom Typ 2: BE mit gekapselten Brennstäben
  - vom Typ 3: MOX-BE mit drei zusätzlichen Uran-Brennstäben
  - vom Typ 4: BE mit Brennstab-Leerpositionen
  - vom Typ 7: BE mit mittlerem Abbrand zwischen 67 GWd/Mg<sub>SM</sub> und 80 GWd/Mg<sub>SM</sub>.
- Aufnahme des Nicht-Standard-BE vom Typ 5 (9x9-1 (MOX), lfd.-Nr. 5.01, BE-Kennzeichen KG2 1855 5, BE-Typ-Nr. 18b) mit Ersatz-Brennstäben mit einem maximalen axialen Anreicherungsgrad U-235 von 0,71 Gew.-% gemäß BE-Typ-Nr. 18a.
  - Aufnahme von Nicht-Standard-BE vom Typ 6 mit Dummy-Stäben aus Zirkoniumlegierungen oder Edelstahl mit jeweils mindestens dem Außendurchmesser und der Länge der aktiven Zone der ersetzten Brennstäbe.
  - Die maximale Gesamtaktivität pro Behälter zum Zeitpunkt der Beladung beträgt  $1,6 \cdot 10^{18}$  Bq.
2. Die Abschnitte B. Nr. 1 und C. werden gemäß den Abschnitten B. Nr. 1 und C. dieser Änderungsgenehmigung geändert.

Das gesonderte Schreiben des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung zur Anlagensicherung vom 01.10.2020, Az.: GE 2-873419/07-VS-Vertr., ist Bestandteil dieser 6. Änderungsgenehmigung.

Im Übrigen bleibt die Genehmigung vom 19.12.2003 in der Fassung der 5. Änderungsgenehmigung vom 14.12.2017 unberührt.

## **B. GENEHMIGUNGSUNTERLAGEN**

Dieser Änderungsgenehmigung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

1. Die in der Anlage 1 genannten Antragsschreiben und zugehörigen Antragsunterlagen, die Bestandteil dieser Genehmigung sind.
2. Die in der Anlage 2 genannten Gutachten und gutachtlichen Stellungnahmen.
3. Die in der Anlage 3 genannten sonstigen entscheidungserheblichen Unterlagen.

## **C. NEBENBESTIMMUNGEN UND HINWEISE**

Mit dieser Änderungsgenehmigung werden folgende weitere Nebenbestimmungen erlassen:

52. Rechtzeitig vor der ersten Beladung eines Behälters der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar ist der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde ein für den vorliegenden Antragsgegenstand aktualisierter Ablaufplan BTS 10-0424 zur Prüfung auf Vollständigkeit vorzulegen.
53. Rechtzeitig vor der ersten Beladung eines Behälters der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar ist der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde ein für den vorliegenden Antragsgegenstand aktualisierter Vorschriftenbericht GNS B 157/2016 für die Abfertigung, den Betrieb und die Instandhaltung des Transport- und Lagerbehälters der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung zur Prüfung auf Anwendbarkeit und Eignung vorzulegen.

### Hinweise:

Diese Änderungsgenehmigung ersetzt nicht die Entscheidungen anderer Behörden, die für das beantragte Vorhaben aufgrund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften erforderlich sind.

**D. VERANTWORTLICHE PERSONEN**

Keine Änderung im Rahmen dieser Genehmigung.

**E. DECKUNGSVORSORGE**

Keine Änderung im Rahmen dieser Genehmigung.

## **F. KOSTEN**

Aufgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 AtG in Verbindung mit den §§ 1 und 2 Abs. 1 Nr. 5 der Kostenverordnung zum Atomgesetz und zum Strahlenschutzgesetz (AtSKostV) vom 17. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1457), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2510) geändert worden ist, werden für diesen Bescheid Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben.

Die Kosten hat gemäß § 1 Satz 2 AtSKostV in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Nr. 1 des Verwaltungskostengesetzes (VwKostG) vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821), in der bis zum 14. August 2013 geltenden Fassung vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2415), die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH zu tragen.

Die Kostenfestsetzung erfolgt durch gesonderte Bescheide.

## **G. BEGRÜNDUNG**

### **G.I. Sachverhalt**

#### **1. Gegenstand dieser Änderungsgenehmigung**

Mit Bescheid vom 19.12.2003 hat das Bundesamt für Strahlenschutz als damals zuständige Genehmigungsbehörde der RWE Power AG, der E.ON Kernkraft GmbH (jetzt firmierend als PreussenElektra GmbH) und der Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH die Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenlager Gundremmingen erteilt. Mit Wirksamwerden der Abspaltung des Teilbetriebs Kernenergie von der RWE Power AG auf die RWE Nuclear GmbH zum 27.03.2018 ist die RWE Power AG als Genehmigungsinhaberin ausgeschieden. Zum 01.01.2019 wurde das Standort-Zwischenlager Gundremmingen von den bisherigen Betreibern auf die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH als Genehmigungsinhaberin übertragen.

Mit den Bescheiden vom 02.06.2006, 07.01.2014, 27.02.2015, 27.10.2015 und 14.12.2017 wurde die Aufbewahrungsgenehmigung vom 19.12.2003 jeweils geändert.

Gegenstand dieser 6. Änderungsgenehmigung ist die Erweiterung der Beladeinventare für den Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung.

#### **2. Beschreibung der Änderung**

Mit der am 19.12.2003 erteilten Genehmigung wurde die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Form von bestrahlten Brennelementen aus dem Kernkraftwerk Gundremmingen II (Blöcke B und C) in maximal 192 Transport- und Lagerbehältern der Bauart CASTOR® V/52 genehmigt.

Mit der 4. Änderungsgenehmigung vom 27.10.2015 wurde im Standort-Zwischenlager Gundremmingen auch die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Transport- und Lagerbehältern der 96er Ausführung des CASTOR® V/52 zugelassen. Gleichzeitig wurden mit der 4. Änderungsgenehmigung ergänzend zu den bereits genehmigten homogenen bzw. heterogenen Beladevarianten des Behälters CASTOR® V/52 nach der 85er Zulassung zusätzliche Beladevarianten und Behälterinventare mit vollständiger Quellstärkenkompensation für den CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung gestattet. Die mit der 4. Änderungsgenehmigung vom 27.10.2015 gestatteten Beladevarianten umfassen dabei sowohl Beladungen mit maximal 52 Brennelementen (Beladevariante I) als auch Beladungen mit maximal 32 Brennelementen (Beladevariante II). Dabei können Brennelemente der Typen 8x8-2, 9x9-1 (Uran- und MOX-BE), ANF 10-8B, ATRIUM 10, ATRIUM 10XP (Uran- und MOX-BE), GE 12, GE 14, SVEA 96 OPTIMA2 und ATRIUM 10A MOX als Misch- und Teilbeladung enthalten sein. Gleichzeitig können maximal bis zu 16 MOX-Brennelemente in einer Beladung gemäß den Beladevarianten I und II enthalten sein. Alle SWR-Brennelemente werden gemäß der 4. Änderungsgenehmigung mit Brennelementkästen und vollständig gefülltem Brennstabgitter entsorgt. Außerdem erstreckte sich der Genehmigungsumfang der 4. Änderungsgenehmigung bereits auf sogenannte

Nicht-Standard-Brennelemente des Typs 5 (BE mit Ersatz-Brennstäben) beziehungsweise des Typs 6 (BE mit Dummy-Stäben). Der maximale mittlere Abbrand der Brennelemente wurde auf 65 GWd/Mg Schwermetall begrenzt.

Mit dieser 6. Änderungsgenehmigung werden nunmehr im Standort-Zwischenlager Gundremmingen die Beladeinventare für den CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung erweitert. Die Beladung der Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar erfolgt dabei entsprechend den „Technischen Annahmebedingungen für die Einlagerung von Transport- und Lagerbehältern CASTOR® V/52 (Ausführung 503.037.001 mit Inventarerweiterung) in das Brennelemente-Zwischenlager Kernkraftwerke Gundremmingen“ (Anlage 1 Nr. 143a) sowie den zugehörigen Ausführungsbestimmungen (Anlage 1 Nr. 144a). Hinsichtlich der abschirmseitigen, Hüllrohrintegritäts- und thermischen Randbedingungen für die zulässigen Beladungen werden die Technischen Annahmebedingungen durch den Bericht GNB B 042/2012 (Anlage 1 Nr. 139a) ergänzt.

Der Umfang der zusätzlichen Beladeinventare wird dabei durch die verkehrsrechtliche Zulassung für die 96er Ausführung des CASTOR® V/52 abgedeckt, welche vom Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit zuletzt mit Zulassungsschein D/4373/B(U)F-96 (Rev. 4) vom 04.09.2019 als Versandstückmuster des Typs B(U) für spaltbare radioaktive Stoffe erteilt wurde. Mit der Revision des verkehrsrechtlichen Zulassungsscheins wurden gleichzeitig auch die zulässigen Stücklisten für die zusätzlichen optionalen Behälterkomponenten (Verschlusselement BE-Schacht, Dummy-BE) festgelegt. Es sollen für die Versandstückkonfigurationen ausschließlich nach der Stückliste 340.037.003-001/1 Rev. 5 in Verbindung mit der Änderungsbescheinigung ÄB 2016-0049 Rev. 1 gefertigte Verschlusselemente BE-Schacht (Anlage 1 Nr. 168) und nach der Stückliste 340.037.002-001/1 Rev. 4 in Verbindung mit der Änderungsbescheinigung ÄB 2016-0076 Rev. 3 gefertigte Dummy-BE (Anlage 1 Nr. 169) für die Beladung eines CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung verwendet werden.

Gegenüber den Festlegungen in der 4. Änderungsgenehmigung vom 27.10.2015 ergeben sich für die zulässigen Beladeinventare insbesondere folgende Erweiterungen:

- Es können auch Uran-Brennelemente der Typen Atrium 11, GNF 2 und SVEA-96 Optima 3 als Mischbeladung enthalten sein.
- Der maximale mittlere Abbrand der Brennelemente wird von bisher nominal 65 GWd/Mg<sub>SM</sub> auf 67 GWd/Mg<sub>SM</sub> inklusive Abbrandunsicherheiten erhöht.
- Es können Standard-Brennelemente mit verändertem BE-Kasten beladen werden (Erhöhung nomineller Querschnitt BE-Kasten und nominelle Wanddicke BE-Kasten).
- Es können auch Nicht-Standard-Brennelemente mit folgenden zusätzlichen Eigenschaften als Inventar enthalten sein:
  - vom Typ 1: BE mit He-gefüllten Brennstäben
  - vom Typ 2: BE mit gekapselten Brennstäben

- vom Typ 3: MOX-BE mit drei zusätzlichen Uran-Brennstäben
- vom Typ 4: BE mit Brennstab-Leerpositionen
- vom Typ 7: BE mit mittlerem Abbrand zwischen 67 GWd/Mg<sub>SM</sub> und 80 GWd/Mg<sub>SM</sub>.
- Aufnahme des Nicht-Standard-BE vom Typ 5 (9x9-1 (MOX), lfd.-Nr. 5.01, BE-Kennzeichen KG2 1855 5, BE-Typ-Nr. 18b) mit Ersatz-Brennstäben mit einem maximalen axialen Anreicherungsgrad U-235 von 0,71 Gew.-% gemäß BE-Typ-Nr. 18a.
- Aufnahme von Nicht-Standard-BE vom Typ 6 mit Dummy-Stäben aus Zirkoniumlegierungen oder Edelstahl, bei denen die Dummy-Stäbe nicht nur jeweils mindestens den Außendurchmesser, sondern ebenfalls mindestens die Länge der aktiven Zone der ersetzten Brennstäbe besitzen müssen.

Bei den Beladevarianten mit vollständiger Quellstärkenkompensation kann die mittlere Oberflächendosisleistung für die Gamma- und Neutronenstrahlung wie bisher maximal 0,45 mSv/h und der Anteil der Neutronenstrahlung maximal 0,3 mSv/h betragen. Wie bisher können einzelne beladene Behälter bei der Einlagerung außerdem eine um maximal 30 % höhere gemessene Oberflächendosisleistung einschließlich Messunsicherheit aufweisen.

Die Gesamtaktivität eines einzelnen Transport- und Lagerbehälters betrug bisher maximal  $1,46 \cdot 10^{18}$  Bq. Im Zusammenhang mit den neuen Beladeinventaren kann gemäß den revidierten Technischen Annahmebedingungen die maximale Gesamtaktivität des Inventars nunmehr maximal  $1,6 \cdot 10^{18}$  Bq betragen. Für das Zwei-Barrieren-Dichtsystem besteht unverändert die Anforderung, dass die Standard-Helium-Leckagerate von  $\leq 1 \cdot 10^{-8}$  Pa m<sup>3</sup>/s pro Barriere eingehalten werden muss.

Die aus dem Behälterinventar resultierende Wärmeleistung beträgt weiterhin maximal 40 kW pro Behälter. Ebenso werden die mit der Genehmigung zur Aufbewahrung vom 19.12.2003 für das Standort-Zwischenlager Gundremmingen genehmigte Anzahl der 192 Stellplätze in der Lagerhalle, die gesamte Schwermetallmasse von bis zu 1.850 Mg, die Gesamtaktivität von bis zu  $2,4 \cdot 10^{20}$  Bq und die Gesamtwärmeleistung von bis zu 6,0 MW durch diese 6. Änderungs-genehmigung nicht berührt. Die radioaktiven Inventare dürfen in den einzelnen Transport- und Lagerbehältern der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung nur für einen Zeitraum von maximal 40 Jahren ab dem Zeitpunkt der Beladung aufbewahrt werden.

### **3. Ablauf des Genehmigungsverfahrens**

#### **3.1. Genehmigungsantrag**

Die RWE Power AG hat mit Schreiben vom 23.12.2016 beim Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit einen Antrag für zusätzliche Beladeinventare des Transport- und Lagerbehälters der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung gestellt. Mit Schreiben vom 22.09.2017 ist die Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH und mit Schreiben vom 05.10.2017 ist die Preus-

senElektra GmbH dem Antrag beigetreten. Zum 01.01.2020 wurde das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit in Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung umbenannt.

Mit Wirksamwerden der Abspaltung des Teilbetriebs Kernenergie von der RWE Power AG auf die RWE Nuclear GmbH zum 27.03.2018 ist die RWE Power AG als Genehmigungsinhaberin ausgeschieden. Mit Schreiben vom 18.09.2018 hat die RWE Nuclear GmbH mitgeteilt, mit der Fertigung der Behälter bereits parallel zum laufenden Genehmigungsverfahren beginnen zu wollen, und beantragte gleichzeitig, die festgelegten qualitätssichernden Maßnahmen bei der Fertigung bereits im laufenden Genehmigungsverfahren durch Sachverständige kontrollieren zu lassen.

Im Rahmen der Umsetzung des „Gesetzes zur Regelung des Übergangs der Finanzierungs- und Handlungspflichten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle der Betreiber von Kernkraftwerken (Entsorgungsübergangsgesetz – EntsorgÜG)“ wurde nach § 3 Abs. 1 Satz 1 zum 01.01.2019 das Standort-Zwischenlager Gundremmingen von den bisherigen Betreibern RWE Nuclear GmbH, PreussenElektra GmbH und Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH auf die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH (BGZ) übertragen. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hat die BGZ seit dem 01.08.2017 als Dritten im Sinne des § 2 Abs. 1 EntsorgÜG mit der Wahrnehmung der Zwischenlagerung beauftragt. Alleiniger Gesellschafter der BGZ ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMU. Damit gelten gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2, 1. Halbsatz EntsorgÜG die in Bezug auf den bisherigen Betreiber erteilten Genehmigungen für und gegen die BGZ.

Die BGZ hat mit Schreiben vom 07.01.2019 mitgeteilt, dass sie das Änderungs-genehmigungsverfahren fortführen will und sich die bisher eingereichten Antragsunterlagen zu eigen macht. Mit Bescheid vom 10.07.2020 hat das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz EntsorgÜG festgestellt, dass die BGZ die Fortführung des Betriebes des Standort-Zwischenlagers Gundremmingen gewährleistet.

### **3.2. Umweltverträglichkeitsprüfung, Öffentlichkeitsbeteiligung**

Im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 4 in Verbindung mit § 7 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 117 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wurde festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchzuführen war. Das Ergebnis der Vorprüfung wurde am 11.02.2019 im UVP-Portal des Bundes ([www.uvp-portal.de](http://www.uvp-portal.de)) öffentlich bekannt gemacht.

Eine Beteiligung der Öffentlichkeit wurde im Rahmen des Verwaltungsverfahrens dieser Änderungsgenehmigung nicht durchgeführt.

### **3.3. Natura 2000**

Die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung für Gebiete des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ gemäß § 34 Abs. 1 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz –

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, war nicht erforderlich.

### **3.4. Begutachtung durch die nach § 20 AtG hinzugezogenen Sachverständigen**

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat im Genehmigungsverfahren zur Erteilung dieser Änderungsgenehmigung die TÜV SÜD Industrie Service GmbH, die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG und die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung als Sachverständige nach § 20 AtG hinzugezogen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung hat im Auftrag des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung die sicherheitstechnische Begutachtung des Transport- und Lagerbehälters der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung vorgenommen. Die gutachterliche Stellungnahme wurde im September 2020 vorgelegt.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung außerdem mit der Begleitung der qualitätssichernden Maßnahmen bei der Fertigung der Behälter inklusive der optionalen Behälterkomponenten (Dummy-BE, Verschlusselemente BE-Schacht) beauftragt worden. Die entsprechende Stellungnahme wurde im September 2020 vorgelegt.

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG mit der inventarspezifischen Begutachtung der für den CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung beantragten Beladevarianten und Behälterinventare beauftragt. Außerdem wurde die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG mit der Begutachtung der lagerspezifischen Aspekte beauftragt, die sich aus dem Einsatz des CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar für das Standort-Zwischenlager Gundremmingen ergeben. Das entsprechende Gutachten wurde im September 2020 vorgelegt.

Die Prüfung des nach der „Richtlinie für den Schutz von IT-Systemen in kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen der Sicherungskategorien I und II gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD-Richtlinie IT)“ vom 13.06.2013, RS I 6 – 13151-6/13 VS-NfD erforderlichen IT-Sicherheitskonzeptes für informationstechnische Systeme erfolgte durch die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG. Das entsprechende Gutachten wurde im Juli 2020 vorgelegt.

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat außerdem die TÜV SÜD Industrie Service GmbH mit der Begutachtung der radiologischen Folgen durch die Freisetzung radioaktiver Stoffe aufgrund eines gezielt herbeigeführten Flugzeugabsturzes auf das Standort-Zwischenlager Gundremmingen, die sich aus dem Einsatz des Transport- und Lagerbehälters der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar ergeben, beauftragt. Das entsprechende Gutachten wurde im September 2020 vorgelegt.

### **3.5. Behördenbeteiligung**

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden folgende Behörden, deren Zuständigkeiten durch diese Änderungsgenehmigung berührt sind, beteiligt:

- das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz als atomrechtliche Aufsichtsbehörde im Sinne von § 19 AtG,
- das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration im Rahmen seiner Zuständigkeit für Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- das Landratsamt Günzburg als Untere Naturschutzbehörde gemäß Artikel 22 Abs. 4 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2018 (GVBl. S. 604) geändert worden ist.

### **3.6. Verfahren nach Art. 37 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM)**

Im Rahmen dieser 6. Änderungsgenehmigung war eine Übermittlung der in Art. 37 EURATOM genannten Allgemeinen Angaben an die Kommission nicht erforderlich.

Das Standort-Zwischenlager Gundremmingen liegt in unmittelbarer Nähe zum Standort des Kernkraftwerks Gundremmingen. Gemäß Ziffer 1.6. der Empfehlung der Kommission (2010/635/EURATOM) vom 11. Oktober 2010 über die Anwendung des Artikels 37 des EURATOM-Vertrags (ABl. L 279/36 vom 23.10.2010) ist die Vorlage der Allgemeinen Angaben für die hier behandelte „Lagerung von bestrahltem Kernbrennstoff in für den Transport oder die Lagerung zugelassenen Behältern an bestehenden kerntechnischen Standorten“ nicht mehr vorgesehen.

### **3.7 Anhörung der Antragstellerin**

Die Antragstellerin wurde mit Schreiben vom 15.09.2020 gemäß § 28 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 25 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert worden ist, zum Genehmigungsbescheid angehört und hat mit Schreiben vom 24.09.2020 Stellung genommen.

Zu dem gesonderten Schreiben des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung zur Anlagensicherung wurde die Antragstellerin mit Schreiben vom 15.09.2020 angehört und hat mit Schreiben vom 18.09.2020 Stellung genommen.

## **G.II. Rechtliche und technische Würdigung**

### **1. Rechtsgrundlage**

Rechtsgrundlage dieser Genehmigung ist § 6 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und Abs. 2 Nr. 1 bis 4 AtG.

Die wesentliche Veränderung der genehmigten Aufbewahrung von bestrahlten Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenlager Gundremmingen bedarf der Genehmigung durch das gemäß § 23d Satz 1 Nr. 7 AtG zuständige Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung.

### **2. Verfahren**

Die für die Durchführung dieses Genehmigungsverfahrens geltenden Vorschriften ergeben sich aus dem Atomgesetz, dem Strahlenschutzgesetz, der Strahlenschutzverordnung, dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, dem Bundesnaturschutzgesetz und dem Verwaltungsverfahrensgesetz.

#### **2.1. Umweltverträglichkeitsprüfung**

Im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung dieser 6. Änderungsgenehmigung bestand keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UVPG besteht die Verpflichtung zur Durchführung einer UVP für die Änderung eines Vorhabens, für das als solches bereits eine UVP durchgeführt worden ist, unter anderem, wenn eine allgemeine Vorprüfung im Sinne des § 7 UVPG ergibt, dass die Änderung zusätzliche erhebliche nachteilige oder andere erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann.

Eine solche Vorprüfung ist unter Berücksichtigung der Anlage 3 zum UVPG durchgeführt worden. Die aus der Erweiterung der Beladeinventare für den Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung resultierenden Änderungen der Vorhabensmerkmale sowie deren mögliche Auswirkungen auf die Umwelt sind in einer gesonderten Unterlage (Anlage 2 Nr. 4) zusammenfassend beschrieben und bewertet worden. Diese Prüfung hat ergeben, dass weder durch das beantragte Änderungsvorhaben allein noch bei Berücksichtigung aller früheren Änderungen der Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenlager Gundremmingen die umweltrelevanten Vorhabensmerkmale erheblich verändert werden und somit erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu besorgen sind.

#### **2.2. Prognose der Auswirkungen auf Schutzgebiete des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“**

Eine Prüfung der Auswirkungen durch die beantragte Änderung auf Schutzgebiete des Netzes „Natura 2000“ ist nicht erforderlich.

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen,

und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebietes dienen. Ein Änderungsvorhaben nach § 6 Abs. 1 Satz 2 AtG ist grundsätzlich als ein solches Projekt einzuordnen. Dementsprechend ist zunächst eine Prognose über die Möglichkeit vorhabensbedingter Beeinträchtigungen zu erstellen (sog. FFH-Vorprüfung).

Das Standort-Zwischenlager Gundremmingen liegt nicht in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (sog. Fauna-Flora-Habitat-Gebiet oder FFH-Gebiet) oder einem Europäischen Vogelschutzgebiet. Die nächstgelegenen, im Standortumfeld nahezu deckungsgleichen Gebiete des Netzes „Natura 2000“, das FFH-Gebiet „Donau-Auen zwischen Thalfingen und Höchstädt“ (Gebiets-Nr. 7428-301) und das EU-Vogelschutzgebiet „Donauauen“ (Gebiets-Nr. 7428-471), befinden sich ca. 600 m westlich des Standort-Zwischenlagers Gundremmingen. Anhand des räumlichen Einwirkungsbereichs der betriebsbedingten Umweltauswirkungen und der aus dem Vorhaben resultierenden Wirkungsbeziehungen kann die Möglichkeit erheblicher Beeinträchtigungen der genannten Gebiete ausgeschlossen werden (Anlage 2 Nr. 5).

Das Landratsamt Günzburg, mit dem als zuständige Naturschutzbehörde mit Schreiben vom 10.01.2019 das Benehmen hergestellt worden ist, hat keine weitergehenden Vorschläge oder Hinweise geäußert.

### **2.3. Prognose zur artenschutzrechtlichen Verträglichkeit**

Eine Verletzung der Zugriffsverbote einschließlich des Störungsverbots gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die geplante Änderung ist auszuschließen.

Für die besonders geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG) bzw. die streng geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG) gelten gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG besondere Verbote. Aus der im Rahmen der Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht erstellten Beschreibung des Änderungsvorhabens wird deutlich, dass durch die Inventarerweiterung die umweltrelevanten Merkmale des Vorhabens unverändert bleiben und daraus keine Wirkfaktoren resultieren, die hinsichtlich der Belange des besonderen Artenschutzes zu berücksichtigen sind. Dies ergibt sich aus einer Prognose über die Möglichkeit vorhabensbedingter Auswirkungen auf die besonders geschützten beziehungsweise die streng geschützten Arten (Anlage 2 Nr. 6).

### **2.4. Öffentlichkeitsbeteiligung**

Eine Öffentlichkeitsbeteiligung war nicht erforderlich, da keine UVP durchzuführen war.

Gemäß § 2a Abs. 1 AtG in Verbindung mit §§ 4 ff. der Verordnung über das Verfahren bei der Genehmigung von Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes (Atomrechtliche Verfahrensverordnung – AtVfV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 180), die zuletzt durch Artikel 14 der Verordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034) geändert worden ist, ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nur für Vorhaben vorgesehen, für die nach dem UVPG eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

### **3. Materielle Genehmigungsvoraussetzungen**

Die Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 bis 4 AtG sind erfüllt.

#### **3.1. Zuverlässigkeit und Fachkunde**

Im Hinblick auf die Zuverlässigkeit und die Fachkunde gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 AtG ergeben sich keine Änderungen.

#### **3.2. Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung**

Die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 AtG nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe ist bei Einhaltung der in den Genehmigungsunterlagen enthaltenen Festlegungen getroffen. Insbesondere werden die Empfehlungen der „Leitlinien für die trockene Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente und Wärme entwickelnder radioaktiver Abfälle in Behältern“ der Entsorgungskommission (ESK-Leitlinien) vom 10.06.2013 berücksichtigt und umgesetzt. Sowohl im bestimmungsgemäßen Betrieb als auch bei den zu unterstellenden Störfällen und auslegungsüberschreitenden Ereignissen ist der erforderliche Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern vor den Gefahren der Kernenergie und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen gewährleistet.

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat sich nach Prüfung der Sachverständigenaussagen in den Gutachten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung vom September 2020 sowie der TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG vom September 2020 zu eigen gemacht. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung kommt nach Prüfung insgesamt zu dem Ergebnis, dass die Schutzziele Einschluss der radioaktiven Stoffe, Abfuhr der Zerfallswärme, Einhaltung des unterkritischen Zustandes und Vermeidung unnötiger Exposition sowie Begrenzung und Kontrolle der Exposition des Betriebspersonals und der Bevölkerung auch bei der Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Transport- und Lagerbehältern der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit den zusätzlichen Beladeinventaren im Standort-Zwischenlager Gundremmingen sicher eingehalten werden.

##### **3.2.1. Einschluss radioaktiver Stoffe**

Der sichere Einschluss der radioaktiven Stoffe wird durch die genehmigte Änderung nicht beeinträchtigt. Auch für die Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit dem erweiterten Inventar ist der sichere Einschluss durch die Konstruktion der Transport- und Lagerbehälter gewährleistet. Entsprechend den Anforderungen des § 8 StrlSchG wird dadurch eine Exposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt durch Ableitung radioaktiver Stoffe vermieden und eine Exposition durch potenzielle Freisetzung radioaktiver Stoffe so gering wie möglich gehalten.

### **3.2.1.1. Modifizierte Ausführungsform des Transport- und Lagerbehälters der Bauart CASTOR® V/19**

Gemäß den Technischen Annahmebedingungen für das erweiterte Inventar (Anlage 1 Nr. 143a) werden für die Aufbewahrung der Brennelemente im Standort-Zwischenlager Gundremmingen Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung verwendet, die nach der Stückliste GNB503.037.001-001/1 Rev. 12 in Verbindung mit den Änderungsbescheinigungen ÄB 2017-0148 Rev. 3, ÄB 2017-0154 Rev. 0, ÄB 2014-0375 Rev. 0, ÄB 2017-0002 Rev. 0, ÄB 2015-0114 Rev. 2, ÄB 2016-0056 Rev. 0, ÄB 2017-0109 Rev. 1, ÄB 2018-0043 Rev. 2 und ÄB 2018-0344 Rev. 0 beziehungsweise nach der Stückliste GNB503.037.001-001/1 Rev. 14 in Verbindung mit den Änderungsbescheinigungen ÄB 2020-0037 Rev. 1 und ÄB 2020-0044 Rev. 5 gefertigt wurden.

Die verwendeten Transport- und Lagerbehälter wurden gegenüber der mit der 4. Änderungsgenehmigung vom 27.10.2015 genehmigten Behälterbauart (Stückliste GNB503.037.001-001/1 Rev. 12) nur unwesentlich verändert. Die Prüfung im Rahmen dieser 6. Änderungsgenehmigung hat ergeben, dass gegen den Einsatz von Behältern, die nach der Stückliste Revision 12 in Verbindung mit den Änderungsbescheinigungen ÄB 2017-0148 Rev. 3, ÄB 2017-0154 Rev. 0, ÄB 2014-0375 Rev. 0, ÄB 2017-0002 Rev. 0, ÄB 2015-0114 Rev. 2, ÄB 2016-0056 Rev. 0, ÄB 2017-0109 Rev. 1, ÄB 2018-0043 Rev. 2 und ÄB 2018-0344 Rev. 0 beziehungsweise nach der Stückliste Revision 14 in Verbindung mit den Änderungsbescheinigungen ÄB 2020-0037 Rev. 1 und ÄB 2020-0044 Rev. 5 gefertigt werden, keine Bedenken bestehen.

Die Prüfung hat ergeben, dass die Langzeitlagerfähigkeit des Transport- und Lagerbehälters der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung auch unter Berücksichtigung der optionalen Behälterkomponenten (Dummy-BE, Verschlusselemente BE-Schacht) weiterhin gewährleistet ist. Die beantragten Änderungen haben zudem keine Auswirkungen auf das mit der 4. Änderungsgenehmigung genehmigte System zur Überwachung der Behälterdichtheit des CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung.

### **3.2.1.2. Qualitätssicherung der Transport- und Lagerbehälter**

Die Qualitätssicherung bei Fertigung und Inbetriebnahme der Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung sowie die Annahmenvoraussetzungen für beladene Behälter im Standort-Zwischenlager Gundremmingen gewährleisten, dass nur Behälter in das Standort-Zwischenlager Gundremmingen eingelagert werden, die qualitätsgesichert gefertigt wurden.

Die Prüfung der qualitätssichernden Maßnahmen bei der Fertigung der Behälter erfolgt auf der Grundlage der 4. Änderungsgenehmigung vom 27.10.2015 im Rahmen des atomrechtlichen Aufsichtsverfahrens. Ergänzend erfolgte parallel zu diesem Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG die Qualitätsüberwachung bei der vorgezogenen Fertigung der optionalen Behälterkomponenten (Dummy-BE, Verschlusselemente BE-Schacht) durch die Prüfung der Fertigungs- und Prüffolgepläne (FPP) in Bezug auf mögliche Auswirkungen auf die Eignung der

Behälterbauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung zur Zwischenlagerung (Anlage 2 Nr. 2).

Die abschließende Bewertung der qualitätssichernden Maßnahmen wird nach Erteilung dieser atomrechtlichen Änderungsgenehmigung im Rahmen der Konformitätsbewertung im atomrechtlichen Aufsichtsverfahren erfolgen. Die abschließende Gesamtbewertung der Fertigung wird in Form einer Konformitätsbescheinigung über die Einhaltung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -überwachung bei der Fertigung für jeden gefertigten Behälter inklusive der optionalen Behälterkomponenten durch die atomrechtliche Aufsichtsbehörde vorgenommen.

### 3.2.1.3. **Beladung, Abfertigung und Einlagerung der Behälter**

Die Beladung und Abfertigung der Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar gemäß dem mit der 4. Änderungsgenehmigung vom 27.10.2015 genehmigten Ablaufplan ist grundsätzlich geeignet, die sichere Aufbewahrung der Kernbrennstoffe im Standort-Zwischenlager Gundremmingen zu gewährleisten.

Die Abfertigung der Behälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung im Kernkraftwerk Gundremmingen erfolgt nach dem mit der 4. Änderungsgenehmigung genehmigten Ablaufplan BTS 10-0424 Rev. 5 (4. ÄG, Anlage 1 Nr. 145). Mit Schreiben vom 11.10.2016 hat die atomrechtliche Aufsichtsbehörde zuletzt im Rahmen der Anpassung von Unterlagen an die Revision 2 des Zulassungsscheins D/4373/B(U)F-96 vom 29.04.2016 unter anderem auch dem Einsatz des revidierten Ablaufplans BTS 10-0424 Rev. 6 zugestimmt. Gegen die Anwendung des Ablaufplans bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Die Prüfung hat allerdings ergeben, dass im Zusammenhang mit der beantragten Inventarerweiterung eine Ergänzung des Ablaufplans im Hinblick auf den vorliegenden Antragsgegenstand erforderlich ist. Dies betrifft die Überprüfung der Konformitäts-Bescheinigung über die ordnungsgemäße Fertigung der Dummy-BE und Verschlusselemente BE-Schacht sowie die Prüfung der Kennzeichnung der für die Beladung bereitgestellten optionalen Behälterkomponenten. Mit der **Nebenbestimmung Nr. 52** wird deshalb festgelegt, dass rechtzeitig vor der ersten Beladung eines Behälters der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde ein für den vorliegenden Antragsgegenstand aktualisierter Ablaufplan BTS 10-0424 zur Prüfung auf Vollständigkeit vorzulegen ist.

Dem Ablaufplan BTS 10-0424 liegt der mit der 4. Änderungsgenehmigung genehmigte Vorschriftenbericht GNS B 038/2013 (4. ÄG, Anlage 1 Nr. 146) zugrunde. Die Prüfung hat ergeben, dass zahlreiche erforderliche Anpassungen der Vorschriften bereits im Rahmen des atomrechtlichen Aufsichtsverfahrens umgesetzt worden sind. Mit Schreiben vom 11.10.2016 hat die atomrechtliche Aufsichtsbehörde dem Einsatz des neuen Vorschriftenberichtes GNS B 157/2016 Rev. 0 zugestimmt. Der aktualisierte Vorschriftenbericht GNS B 157/2016 liegt mittlerweile in der Revision 5 vom 05.09.2019 vor. Die Prüfung hat allerdings ergeben, dass zahlreiche Vorschriften nicht mehr aktuell sind und insofern im Zusammenhang mit der beantragten Inventarerweiterung eine weitere Anpassung der Vorschriften erforderlich ist. Dies betrifft unter anderem die Vorschriften AA 25/1, PV 27/1, PV 105 und PV 151. Mit der **Nebenbestimmung**

**Nr. 53** wird deshalb festgelegt, dass rechtzeitig vor der ersten Beladung eines Behälters der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde ein für den vorliegenden Antragsgegenstand aktualisierter Vorschriftenbericht GNS B 157/2016 zur Prüfung auf Anwendbarkeit und Eignung vorzulegen ist.

#### **3.2.1.4. Behälterinventar**

Die Prüfung hat ergeben, dass die Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung auf der Grundlage der eingereichten Technischen Annahmebedingungen und zugehörigen Ausführungsbestimmungen zu den Technischen Annahmebedingungen mit den beantragten Beladeinventaren für die Aufbewahrung im Standort-Zwischenlager Gundremmingen beladen werden können.

Die grundsätzlichen inventarspezifischen Aspekte für die Aufbewahrung von Behältern der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar wurden auf der Grundlage des revidierten Inventarberichts GNB B 238/2006 (Anlage 1 Nr. 138a) geprüft und bewertet. Die im Rahmen dieser Begutachtung ermittelten Anforderungen an die Beladevarianten und nuklearspezifischen Kenndaten werden mit den für das Standort-Zwischenlager Gundremmingen eingereichten Technischen Annahmebedingungen erfüllt. Die Festlegungen in den zugehörigen Ausführungsbestimmungen zu den Technischen Annahmebedingungen sind für den Nachweis zur Einhaltung der sicherheitstechnisch relevanten Spezifikationswerte und somit zur Sicherstellung einer genehmigungskonformen Beladung eines Behälters der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung geeignet.

Mit der Anwendung der Prüfvorschrift PV 170 beziehungsweise der Prüfvorschrift PV 102 wird sichergestellt, dass die Restfeuchte im Behälterinnenraum nach Abfertigung der Behälter im Kernkraftwerk Gundremmingen maximal  $4,5 \text{ g/m}^3$  beträgt. Voraussetzung für die Durchführung der Entwässerung, Trocknung und des Restfeuchtenachweises im Rahmen der Abfertigung der Behälter im Kernkraftwerk Gundremmingen ist dabei gemäß den Technischen Annahmebedingungen eine Raum- und Beckenwassertemperatur von mindestens  $15 \text{ °C}$ . Eine Abfertigung über die PV 170 kann nur bei Behältern mit einer Wärmeleistung  $\geq 10 \text{ kW}$  durchgeführt werden. Eine Abfertigung über die PV 102 ist über den gesamten Wärmeleistungsbereich und somit auch bei Behältern mit einer Wärmeleistung  $< 10 \text{ kW}$  möglich.

Die Prüfung hat ferner ergeben, dass mit den Festlegungen gemäß den Technischen Annahmebedingungen für die Beladungen der Behälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar jeweils die Einhaltung der maximalen mittleren Dosisleistung über die Behältermantelfläche mit den Grenzwerten für die Gesamtdosisleistung von  $0,45 \text{ mSv/h}$  und für die Neutronendosisleistung von  $0,3 \text{ mSv/h}$  gewährleistet ist.

#### **3.2.1.5. Reparaturkonzept und Abtransport der Behälter**

Die Erweiterung der Beladeinventare für den Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung hat keine Auswirkungen auf das Reparaturkonzept und den späteren Abtransport der Behälter.

Für den Fall, dass ein Behälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar nach Versagen der Primärdeckeldichtung im Kernkraftwerk geöffnet werden soll, hat die Antragstellerin zur Vermeidung eines zündfähigen Wasserstoff-/Luftgemisches das Spülen des Behälters mit Helium vorgesehen. Im Rahmen der 4. Änderungsgenehmigung wurde bereits mit der **Nebenbestimmung Nr. 48** festgelegt, dass vor Durchführung dieser Maßnahme der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde eine Arbeitsvorschrift für das Spülen des Behälters mit Helium vorzulegen ist, die in die Vorschriftenliste für die Abfertigung der Behälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung aufzunehmen ist. Diese Regelung ist auch für die Aufbewahrung von Behältern der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar abdeckend.

### **3.2.1.6. Theoretische Freisetzungen aus den Transport- und Lagerbehältern**

Die Erweiterung der Beladeinventare für den Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung hat keine Auswirkungen auf die theoretischen Freisetzungen aus den Transport- und Lagerbehältern.

### **3.2.2. Sichere Einhaltung der Unterkritikalität**

Die sichere Einhaltung der Unterkritikalität ist gewährleistet.

Die Prüfungen wurden für den Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung unter Berücksichtigung der gemäß den Technischen Annahmebedingungen zulässigen Beladevarianten und Behälterinventare mit jeweils maximaler Anreicherung und Schwermetallmasse pro Brennelement durchgeführt. Die Prüfung hat insgesamt ergeben, dass im bestimmungsgemäßen Betrieb bei der Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Transport- und Lagerbehältern der Bauart CASTOR® V/19 nach der 96er Zulassung sowie bei sämtlichen im Standort-Zwischenlager Gundremmingen zu unterstellenden Störfällen der Neutronenmultiplikationsfaktor  $k_{\text{eff}}$  einen Wert von 0,95 deutlich unterschreitet.

### **3.2.3. Abfuhr der Zerfallswärme**

Die Erweiterung der Beladeinventare für den Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung hat keine Auswirkungen auf die sichere Abfuhr der Zerfallswärme aus den Transport- und Lagerbehältern im Standort-Zwischenlager Gundremmingen.

Im bestimmungsgemäßen Betrieb wird die Zerfallswärme des aufbewahrten Kernbrennstoffes in den Transport- und Lagerbehältern der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar sicher abgeführt. Die zulässigen Temperaturen der Bauteile des Behälters, der Hüllrohre der Brennelemente sowie der Betonteile der Lagerhalle werden eingehalten.

Für die zusätzlichen Beladeinventare wurden ergänzende thermische Nachweise vorgelegt (GNB B 241/2006 Rev. 6, Anlage 3 Nr. 2). Für die Nachweisführung zur Einhaltung der Inventar- und Behälterbauteiltemperaturen für Behälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung wurden eine abde-

ckende Umgebungstemperatur von 29 °C, abdeckende Temperaturschwankungen von  $\pm 10$  K im Tagesgang sowie eine abdeckend hohe Ablufttemperatur von 55 °C oberhalb der Behälter zugrunde gelegt. Die Prüfung hat ergeben, dass auch für die neuen Beladeinventare die zulässigen Temperaturen für die Behälterkomponenten und das Inventar sicher eingehalten werden. Die maximale Gesamtwärmeleistung sowie die Oberflächentemperaturen des Behälters bleiben durch die beantragten Änderungen unverändert. Die beantragten Änderungen haben deshalb auch keine Auswirkungen auf die Einhaltung der Bauteiltemperaturen der Lagerhalle.

#### **3.2.4. Bauliche Anlagen**

Die baulichen Anlagen des Standort-Zwischenlagers Gundremmingen werden durch die genehmigte Änderung nicht berührt.

#### **3.2.5. Technische Einrichtungen**

Die technischen Einrichtungen des Standort-Zwischenlagers Gundremmingen werden durch die genehmigte Änderung nicht berührt.

#### **3.2.6. Betrieb**

Die Regelungen des Betriebes des Standort-Zwischenlagers Gundremmingen werden durch die genehmigte Änderung nicht berührt.

#### **3.2.7. Strahlenschutz und Umgebungsüberwachung**

Die genehmigte Änderung hat keine Auswirkungen auf die Strahlenschutzmaßnahmen und die Umgebungsüberwachung des Standort-Zwischenlagers Gundremmingen.

Die Prüfungen des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung erfolgten auf der Grundlage der zum 31.12.2018 geltenden Regelungen des Gesetzes zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz – StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch Artikel 248 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist. Dies betrifft insbesondere die gemäß den Übergangsvorschriften (hier § 212 StrlSchG) zum 31.12.2018 in Kraft getretenen Regelungen für beruflich exponierte Personen gemäß § 78 StrlSchG (bisher § 55 StrlSchV a. F.) und für die Exposition der Bevölkerung gemäß § 80 StrlSchG (bisher § 46 StrlSchV a F.).

Im Rahmen der weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts ist außerdem zum 31.12.2018 die neue Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 748) geändert worden ist, in Kraft getreten. Die bisherige Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714; 2002 I S. 1459), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Januar 2017 (BGBl. I S. 114, 1222, 1676) geändert worden ist, ist gleichzeitig außer Kraft getreten.

Im Hinblick auf die geltenden Grenzwerte für die effektive Dosis von 20 mSv im Kalenderjahr für beruflich exponierte Personen sowie von 1 mSv im Kalenderjahr für Einzelpersonen der Bevölkerung wurden mit dem neuen Strahlen-

schutzgesetz keine Veränderungen gegenüber der alten Strahlenschutzverordnung vorgenommen. Dies gilt ebenso für die Grenzwerte zur Einrichtung von Strahlenschutzbereichen gemäß § 52 StrlSchV (bisher § 36 StrlSchV a.F.).

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung kommt nach Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Grenzwerte gemäß § 78 StrlSchG für beruflich exponierte Personen, die Grenzwerte gemäß § 80 StrlSchG für die Begrenzung der Exposition der Bevölkerung sowie gemäß § 52 StrlSchV für die Strahlenschutzbereiche eingehalten werden.

Für die neuen Beladeinventare wurde ein revidierter Nachweis für die Abschirmung ionisierender Strahlung durch den Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung vorgelegt (GNB B 245/2006 Rev. 8, Anlage 3 Nr. 10). Die Prüfung hat ergeben, dass die Abschirmberechnungen unter hinreichend konservativen Randbedingungen für das Inventar sowie die Modellparameter zur Berücksichtigung der zugelassenen Teilbeladungen des Behälters erfolgten. Mit den Technischen Annahmebedingungen und zugehörigen Ausführungsbestimmungen zu den Technischen Annahmebedingungen wird sichergestellt, dass bei der Beladung des Behälters die maximalen mittleren Dosisleistungen über die Behältermanteloberfläche mit den Grenzwerten für die Gesamtdosisleistung von 0,45 mSv/h und die Neutronendosisleistung von 0,3 mSv/h eingehalten werden. Einzelne Behälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung dürfen dabei einschließlich Messunsicherheit eine um bis zu 30 % erhöhte über die Behälteroberfläche gemittelte gemessene Dosisleistung aufweisen.

Damit gelten für die Behälter der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar hinsichtlich der maximalen mittleren Oberflächendosisleistung die gleichen Randbedingungen wie bisher. Mit der Einhaltung dieser Dosisleistungswerte wird somit sichergestellt, dass die Ergebnisse der im Rahmen der Genehmigung zur Aufbewahrung vom 19.12.2003 durchgeführten Betrachtungen und Berechnungen über alle Behälter gemittelt weiterhin abdeckend sind.

Es ergeben sich deshalb auch keine Anhaltspunkte für eine Neubewertung der Dosisleistung in den Strahlenschutzbereichen oder an der Grenze des frei zugänglichen Bereichs. Die in § 52 StrlSchV sowie in § 80 StrlSchG vorgegebenen Grenzwerte für die Strahlenschutzbereiche sowie für die Jahresdosis an der Grenze des frei zugänglichen Bereiches werden damit auch bei der Aufbewahrung von Transport- und Lagerbehältern der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar im Standort-Zwischenlager Gundremmingen eingehalten.

Die Handhabungsschritte bei der Einlagerung eines Behälters der Bauart CASTOR® V/52 nach der 96er Zulassung mit erweitertem Inventar im Standort-Zwischenlager Gundremmingen ändern sich nicht. Im Hinblick auf den betrieblichen Strahlenschutz werden die Grenzwerte des § 78 StrlSchG zum Schutz bei beruflicher Exposition weiterhin deutlich unterschritten.

### **3.2.8. Lagerbelegung**

Die Lagerbelegung des Standort-Zwischenlagers Gundremmingen wird durch die genehmigte Änderung nicht berührt.

### **3.2.9. Qualitätssicherung beim Betrieb**

Die Regelungen zum Qualitätsmanagementsystem sowie zur Aufbau- und Ablauforganisation für das Standort-Zwischenlager Gundremmingen werden durch die genehmigte Änderung nicht berührt.

### **3.2.10. Störfälle und auslegungsüberschreitende Ereignisse**

Die der bisherigen Genehmigung in der Fassung der 5. Änderungsgenehmigung zugrunde liegenden Prüfergebnisse des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung zu den Auswirkungen von Störfällen und auslegungsüberschreitenden Ereignissen werden durch die genehmigte Änderung nicht berührt.

### **3.3. Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen**

Die genehmigte Änderung hat keine Auswirkungen auf die der Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen (Deckungsvorsorge) gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 AtG zugrunde liegenden Verhältnisse.

### **3.4. Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter**

Der gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD) ist gewährleistet. Das erforderliche Schutzniveau wird durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen des Staates und der Antragstellerin erreicht. Die Verzahnung der Sicherungsmaßnahmen der Antragstellerin und der Schutzmaßnahmen insbesondere der Polizeibehörden erfolgt dabei nach dem „Integrierten Sicherungs- und Schutzkonzept“ gemäß dem Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister der Länder vom 17./18. Februar 1977. Als Grundlage für die Ermittlung der der Antragstellerin obliegenden Maßnahmen der präventiven Grundsicherung dienen die „Lastannahmen zur Auslegung kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (Lastannahmen Anlagen) (Rev. 4.0)“ einschließlich der „Erläuterungen und Hinweise zu den Lastannahmen Anlagen (Rev. 4.0)“ vom 15. Februar 2019, S I 6 – 13143/20.10 VS-Vertr. Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass für den im Rahmen dieses Änderungsgenehmigungsverfahrens relevanten Änderungsgegenstand die hieraus ermittelten Anforderungen der „Richtlinie zur Sicherung von Zwischenlagern gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD) (SEWD-RL Zwischenlager)“ vom 10.05.2012, RS I 6 – 13151-6/22 VS-NfD erfüllt sind.

Der erforderliche Schutz schutzbedürftiger IT-Systeme gegen SEWD ist gewährleistet. Die Anforderungen zur „IT-Sicherheit“ ergeben sich aus den „Lastannahmen zur Auslegung kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter mittels IT-Angriffen (IT-Lastannahmen)“, Revision 2.0 mit Stand 30.11.2016, RS I 6 – 13151-6/13.4 –

VS-Vertr. und der „Richtlinie für den Schutz von IT-Systemen in kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen der Sicherungskategorien I und II gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD-Richtlinie IT)“ vom 13.06.2013, RS I 6 – 13151-6/13 VS-NfD.

Im Hinblick auf den Prüfpunkt „IT-Sicherheit“ hat die Antragstellerin das nach der SEWD-Richtlinie IT erforderliche IT-Sicherheitskonzept eingereicht. Nach Prüfung dieses Konzeptes ist die Genehmigungsbehörde zu dem Ergebnis gelangt, dass die sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus der SEWD-Richtlinie IT ergebenden Anforderungen erfüllt sind.

Bezogen auf die übrigen Anforderungen, die sich aus § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG an die Antragstellerin richten, ist bei Umsetzung dieser Änderungsgenehmigung sichergestellt, dass die folgend genannten Schutzziele bei SEWD erreicht werden:

- Verhinderung einer Gefährdung von Leben und Gesundheit infolge erheblicher Direktstrahlung oder infolge Freisetzung einer erheblichen Menge radioaktiver Stoffe aus Kernbrennstoffen vor Ort,
- Verhinderung einer einmaligen oder wiederholten Entwendung von Kernbrennstoffen in Mengen, mit denen ohne Wiederaufarbeitung und Anreicherung die Möglichkeit der unmittelbaren Herstellung einer kritischen Anordnung gegeben ist, sowie
- Verhinderung einer einmaligen oder wiederholten Entwendung von Kernbrennstoffen in Mengen, mit denen eine Gefährdung von Leben und Gesundheit infolge erheblicher Direktstrahlung oder infolge Freisetzung einer erheblichen Menge radioaktiver Stoffe aus Kernbrennstoffen an einem anderen Ort möglich ist.

Den sich aus § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG ergebenden Anforderungen ist damit Rechnung getragen. Insbesondere ist sichergestellt, dass infolge von auslegungsbestimmenden SEWD-Ereignissen der Lastannahmen keine radioaktiven Stoffe freigesetzt werden.

Das Szenario eines gezielt herbeigeführten Absturzes eines großen Verkehrsflugzeuges ist nicht Bestandteil der Lastannahmen zur Auslegung kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen gegen SEWD. Allerdings hat der Länderausschuss für Atomkernenergie – Hauptausschuss – bereits in dem Beschluss „Schutz kerntechnischer Anlagen gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter/Rechtlicher Rahmen der Beurteilung des Szenarios „Terroristischer Flugzeugangriff“ durch die Exekutive“ vom 3./4. Juli 2003 auf eine Parallele dieses Ereignisses zur Sicherheitsebene vier im Bereich der Anlagensicherheit verwiesen, so dass Maßnahmen in Betracht kommen, die unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die Exposition im Ereignisfall minimieren bzw. begrenzen. Daher prüft die Genehmigungsbehörde im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG die Auswirkungen eines solchen Ereignisses. Nach der durch die Exekutive vorgenommenen Einordnung wird also von der Genehmigungsbehörde auch im Hinblick auf dieses Ereignis, gegen das eine Anlage oder Einrichtung nicht auszulegen ist, geprüft, ob es zu besonders schwerwiegenden Schäden für die Schutzgüter des Atomgesetzes führt.

Die aus diesen Gründen vorgenommene Prüfung des Szenarios eines gezielt herbeigeführten Absturzes eines großen Verkehrsflugzeuges im Rahmen dieses Änderungsgenehmigungsverfahrens hat ergeben, dass in einem solchen Fall die in konservativer Weise ermittelte maximale effektive Dosis für die Referenzperson an der ungünstigsten Einwirkstelle weniger als 1 mSv beträgt. Sie ist damit deutlich kleiner als der Vergleichsmaßstab von 100 mSv nach der „Berechnungsgrundlage zur Ermittlung der Strahlenexposition infolge von Störmaßnahmen oder sonstigen Einwirkungen Dritter (SEWD) auf kerntechnische Anlagen und Einrichtungen (SEWD-Berechnungsgrundlage)“ vom 28.10.2014, RS I 6 - 13151-6/21 für in den Lastannahmen enthaltene Ereignisse. Es wird somit festgestellt, dass das nicht in den Lastannahmen zur Auslegung kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen gegen SEWD enthaltene Ereignis lediglich Folgen verursachen kann, die der Genehmigung selbst dann nicht entgegenstünden, wenn das Ereignis in den Lastannahmen enthalten wäre.

#### **4. Erkenntnisse aus der Behördenbeteiligung**

Im Rahmen der Behördenbeteiligung sind keine Hinweise gegeben worden, die der Erteilung dieser Änderungsgenehmigung entgegenstehen würden.

## **H. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG**

Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung in Berlin erhoben werden.

01. Oktober 2020

Im Auftrag

L. S.

■■■